



議程

壹、主席致詞

貳、主辦單位說明

沖水小便器分級

沖水小便器應具省水標章預告及踐行WTO通知程序

注意事項

參、綜合討論

肆、臨時動議

伍、散會

沖水小便器規格標準修正條文對照表

現行條文	舊有條文
產品包含沖水器及小便器。 (一)系列產品樣態：產品採用相同沖水器，可共用耐久性能試驗報告。 (二)依中華民國國家標準CNS8088沖水閥之出水性能試驗，分為金級及普級。 金級每次沖水量須在一點五公升以下，普級須在三點零公升以下。 (三)金級尿液殘留測試之稀釋倍數須在二十倍以上。 (四)產品為陶瓷製或非陶瓷製須符合中華民國國家標準CNS3221洗淨試驗。 (五)依中華民國國家標準CNS8088沖水閥頭之耐久性能試驗，操作二十萬次之後，須通過止水性能試驗。 (六)產品如含電子控制式裝置，須符合EMC(電磁相容性)及中華民國國家標準CNS12566之規定。	產品包含沖水器及小便器。 (一)系列產品樣態：採用相同沖水器，可共用耐久性能試驗報告。 (二)依中華民國國家標準 CNS 8088 沖水閥之出水性能試驗，每次沖水量須在三點零公升以下。 (三)產品為陶瓷製或非陶瓷製須符合中華民國國家標準 CNS 3221 洗淨試驗。 (四)依中華民國國家標準 CNS 8088 沖水閥頭之耐久性能試驗，操作二十萬次之後，須通過止水性能試驗。 (五)產品如含電子控制式裝置，須符合 EMC (電磁相容性) 及中華民國國家標準 CNS 12566 之規定。

沖水小便器尿液殘留測試

- (一) 試驗條件
- 1.所使用水之溫度應為常溫。
 - 2.設定出水中水壓為 0.1MPa (1.0kgf/cm²) 。
 - 3.以導電度量測稀釋倍數，導電度計須含溫度自動校正功能。
- (二) 試驗操作
- 1.以現場自來水配置5.00%及0.25%(稀釋二十倍)濃度食鹽水，並量測電導度。
 - 2.水封注滿5.00%食鹽水，按下沖水按鈕或自動感應沖水，等沖洗完成靜止。
 - 3.水封食鹽水混合穩定後，量測電導度，比對稀釋倍數。

沖水小便器應具省水標章預告及踐行WTO通知程序

經濟部於109年6月2日預告修正「應具省水標章之用水設備、衛生設備或其他設備之產品」，本次修正擬將沖水小便器納入應具省水標章產品項目之一，行政院公報於6月4日發布，預告期至8月3日。



產品種類	適用範圍	實施日期
馬桶	1、一段式省水馬桶。 2、兩段式省水馬桶。	一百零七年四月一日
洗衣機	家用洗衣機及自助洗衣店或建築物公共區域使用之洗衣機，但不包括洗滌與脫水筒槽獨立之雙槽洗衣機。	
沖水小便器	沖水小便器	一百一十年十月一日

注意事項

(一)	產品	金級	普級
	沖水小便器(L/次)	1.5	3.0

金級尿液殘留測試之稀釋倍數須在二十倍以上。

- (二)沖水小便器產品包含沖水器及小便器，銷售任何沖水器與小便器之組合，皆須申請省水標章。
- (三)基於維修需求可單獨銷售沖水器或小便器，惟應告知應具省水標章之相關規定，避免購買者自行組合後售予第三人，而違反規定。
- (四)沖水小便器實施應具省水標章後，水利署會加強網路、型錄及銷售據點之查察工作；並通知各機關學校及各公會，採購時應符合規定。



簡報完畢
敬請指教



經濟部水利署